



Bychawa, dnia 21 sierpnia 2019 r.

ZWK.271.23.2019

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Odpowiedzi na pytania (nr 1)

Dotyczy: zapytania do postępowania na zadania pn. „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Bychawa - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bychawie – część elektryczna”.

W odpowiedzi na zapytania dotyczące SIWZ wyjaśniamy:

1. *Według opisu przedmiotu zamówienia (zał. 4 do SIWZ) w zakres przetargu wchodzi wymiana agregatu prądotwórczego oraz napęd i sterowanie zastawki kinetowej przy pompowni głównej. Dołączone przedmiary obejmują szerszy zakres prac, prosimy o wyjaśnienie i korektę przedmiarów robót.*

Odpowiedź: Zamawiający w załączniku nr 1 do SIWZ omyłkowo załączył plik z przedmiarem robót o nazwie „PR - INST ELEKTR BYCHAWA.pdf”, który dotyczy innego zadania. Do sporządzenia oferty nie należy go brać pod uwagę.

2. *Prosimy o podanie typu i producenta zasuw do której należy zamontować napęd elektryczny.*

Odpowiedź: Jest to zastawka kanałowa ręczna typu ZKR/S-500x600 (do studni okrągłej).

Informuję, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu i ocenie ofert.

W związku z niniejszymi wyjaśnieniami i zmianami do SIWZ nie przewiduje się przesunięcia terminu składania ofert.

PREZES ZARZĄDU
Bychawskiego Przedsiębiorstwa
Komunalnego Sp. z o.o. w Bychawie
[Podpis]