



Bychawa, dnia 27 sierpnia 2019 r.

ZWK.271.23.2019

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Odpowiedzi na pytania (nr 3)

Dotyczy: zapytania do postępowania na zadania pn. „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Bychawa - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bychawie – część elektryczna”.

W odpowiedzi na zapytania dotyczące SIWZ wyjaśniamy:

1. *Wg dokumentacji projektowej „Praca zasuwu ma się odbywać w oparciu o dostarczany sygnał z sondy poziomu MIN MAX zamontowanej w przepompowni ścieków surowych” . Prosimy o wyjaśnienie czy sonda jest istniejąca, czy w ofercie należy uwzględnić nową sondę pomiarową.*

Odpowiedź: Praca zasuwu ma się odbywać w oparciu o dostarczany sygnał z już zamontowanej na przepompowni ścieków surowych sondy Endress+Hauser Prosonic T FMU30.

2. *W zawiązku z licznymi nieścisłościami w dokumentacji projektowej, prosimy o przedłużenie terminu składania ofert.*

Odpowiedź: Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 3 września 2019 r.

Informuję, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu i ocenie ofert.

W związku z przesunięciem terminu składania ofert do dnia 03.09.2019 r. Zamawiający dokonuje odpowiednich zmian treści SIWZ w pkt 12.1 i 12.2, które otrzymują brzmienie:

12 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

12.1. Miejsce i termin składania ofert:

- a) miejsce składania ofert: Bychawskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ul. Rataja 6, **w sekretariacie,**
- b) termin składania ofert: do dnia **3 września 2019 roku**, do godz. 10:00

12.2. Miejsce i termin otwarcia ofert:

- a) miejsce otwarcia ofert: Bychawskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ul. Rataja 6,
- b) termin otwarcia ofert: w dniu **3 września 2019 roku** o godz. 10:15

PREZES ZARZĄDU
Bychawskiego Przedsiębiorstwa
Komunalnego Sp. z o.o. w Bychawie

Paweł Piłkula