



WSZYSTKIE POLA ODPLYWOWE ORAZ APARATY WYPOSAŻYĆ W SZYLDZIKI OPISOWE – ZGODNIE Z ICH PRZEZNACZENIEM I ZASILANYMI OBIEKTAMI  
ZŁĄCZE WYPOSAŻYĆ W AKTUALNY SCHEMAT

**OCHRONA PRZED PORAZENIEM:  
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE  
W UKŁADZIE  
TN–C–S  
WYŁĄCZNIKI OCHRONNE  
INSTALACJA WYRÓWNAWCZA**

P.H.U. MS Projekt – Usługi Projektowe Sylwester Mituła, 23–100 Bychawa, ul. M.Rataja 6					
Inwestor	Bychawskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Bychawie, 23–100 Bychawa, ul. M.Rataja 6				
Obiekt	"Porządkowanie gospodarki wodno–ściekowej w aglomeracji Bychawa" Oczyszczalnia ścieków w m. Bychawa			Zlecenie	
				Stadium	P.B.
Treść	Schemat i widok złącza ZK234 – rozbudowa			Branża	elektryczna
Funkcja	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Data	Podpis	Skala: nd
Projektował	mgr inż. Tomasz Kopeć	LUB/0132/PWOE/10	lipiec 2019r.		
Asyst. Proj.	mgr inż. Andrzej Łukaszyk		lipiec 2019r.		
Asyst. Proj.			lipiec 2019r.		
Sprawdził	inż. Krzysztof Kędzierski	LUB/0146/P00E/10	lipiec 2019r.		Rys. nr: E–09
			lipiec 2019r.		