OCHRONA PRZED PORAŻENIEM:
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE W UKŁADZIE
TN-S
WYŁĄCZNIKI OCHRONNE
INSTALACJA WYRÓWNAWCZA



R24 rozdzielnica fabryczna zasilająco– sterownicza

zgodnie z wytycznymi technologa projektowana stacja zlewcza wyposażona jest w komplet instalacji elektrycznych : siłowych i sterowniczych , oswietleniowych , niezbędnych gniazd oraz instalacji ochrony porażeniowej i przepieciowej.
Zgodnie z DTR stacja wymaga jedynie zasilania w energie elektryczną oraz ułożenie kabla telekomunikacyjnego
Dla budynku projektuje sie instalacje uziemiajacą do której łaczyc metalowe konstrukcja stacji oraz bednarkę magistrali wyrównawczej wewnętrz stacji.

Zalecana kratka ściekowa na popłuczyny o prześwicie 10 mm lub odwodnienie liniowe zlokalizowane w pobliżu zaworu spustowego wozu asenizacyjnego
Powierzchnię wokół studzienki wykonać jako litą (np. beton, asfalt)

PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

P.H.U. MS Projekt – Usługi Projektowe Sylwester Mituła, 23–100 Bychawa, ul. M.Rataja 6					
Inwestor	*Bychawskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Bychawie, 23–100 Bychawa, ul. M.Rataja 6*				
Obiekt	*"Porządkowanie gospodarki wodno–sciekowej w aglomeracji Bychawa" Oczyszczalnia ścieków w m. Bychawa*			Zlecenie	
				Stadium	*P.B.*
Treść	*Plan instalacji elektrycznych – obiekt 24 Kontenerowa Stacja Zlewcza*			Branża	*elektryczna*
Funkcja	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Data	Podpis	Skala: 1:20
Projektował	*mgr inż. Tomasz Kopeć*	*LUB/0132/PWOE/10*	*lipiec 2019r.*		
Asyst. Proj.	*mgr inż. Andrzej Łukaszuk*		*lipiec 2019r.*		
Asyst. Proj.			*lipiec 2019r.*		Rys. nr: E–06
Sprawdził	*inż. Krzysztof Kędzierski*	*LUB/0146/POOE/10*	*lipiec 2019r.*		
			lipiec 2019r.		