



Bychawa, dnia 07 luty 2020 r.

ZWK.271.37.2020

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Odpowiedzi na pytania (nr 1)

Dotyczy: zapytania do postępowania na zadania pn. „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Bychawa - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bychawie – część elektryczna”.

W odpowiedzi na zapytania dotyczące SIWZ wyjaśniamy:


1. Dotyczy cz. 1

W zał.4 OPZ jest napisane, że przedmiot umowy obejmują :wymianę istniejącego agregatu na nowy o mocy 200 kVA. Natomiast w SIWZ jest zapis, że przedmiot umowy obejmują : wymianę istniejącego agregatu na nowy o mocy 200 kVA wraz z dostosowaniem istniejącej instalacji elektrycznej do wymogów obowiązujących przepisów oraz przystosowania istniejącego pomieszczenia agregatorni?

Odpowiedź: Przedmiot umowy obejmuje wymianę istniejącego agregatu na nowy o mocy 200 kVA wraz z dostosowaniem istniejącej instalacji elektrycznej do wymogów obowiązujących przepisów oraz przystosowania istniejącego pomieszczenia agregatorni. Jest to zawarte również w dokumentacji technicznej dołączonej jako załącznik nr 2.

Informuję, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu i ocenie ofert.

W związku z niniejszymi wyjaśnieniami i zmianami do SIWZ nie przewiduje się przesunięcia terminu składania ofert.

Z up. Prezesa Zarządu
Kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

Zbigniew Wróbel